

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ
РОСС RU.31511.04ЮАЧ1**

Общество с ограниченной ответственностью Орган по сертификации
«Отраслевой сертификационно-испытательный центр»
рег. № ЮАЧ0.RU.1401

410056, Российская Федерация, город Саратов, улица Вольская, дом 35, телефон/факс: (8452)746-915

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ЮАЧ0.RU.1401.H00376

П 000926

Срок действия: с 27.09.2018 по 26.09.2021

ПРОДУКЦИЯ: Фильтры газовые ФГ по ТУ 3732-018-12213528-06
«Фильтры газовые ФГ. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2: 28.99.39.190 **КОД ТН ВЭД:** 8421 99 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования», ТУ 3732-018-12213528-06 «Фильтры газовые ФГ. Технические условия».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
Производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма» ИНН 6455004320
410512, Российская Федерация, Саратовская область, Саратовский район,
село Березина речка, улица Школьная, 13
Телефон: 8(8452)52-21-31, факс: 8(8452)50-78-03, E-mail: exform@exform.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью
Производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма» ИНН 6455004320
410512, Российская Федерация, Саратовская область, Саратовский район,
село Березина речка, улица Школьная, 13
Телефон: 8(8452)52-21-31, факс: 8(8452)50-78-03, E-mail: exform@exform.ru

НА ОСНОВАНИИ: Протокола сертификационных испытаний №645/006
от «24» сентября 2018 г.; Акта о результатах анализа состояния
производства №645/004 от «10» сентября 2018 г. ООО ОС «ОСИЦ»,
г. Саратов, № ЮАЧ0.RU.1401

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации 4с.
Инспекционный контроль: сентябрь 2019г., сентябрь 2020г.

Руководитель Органа по
сертификации

Эксперт



подпись

подпись

В.М. Мороз
инициалы, фамилия

С.В. Рыблов
инициалы, фамилия

000926