

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЮАЧ1.RU.1407.H00132

**перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия**

| Номинальный диаметр, DN | Номинальное давление, PN, МПа | Рабочее давление, Pp, МПа | Материал корпусных деталей | Климатическое исполнение |
|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Краны шаровые LD Стриж исполнения 02 | | | | |
| 50 | 1,6 | 1,2 | Сталь 20 | От минус 45 °С до плюс 40 °С |
| 65 | | | | |
| 80 | | | | |
| 100 | | | | |
| Краны шаровые LD 11с67п разборные исполнения 02 | | | | |
| 50 | 1,6 | 1,2 | Сталь 20 | От минус 45 °С до плюс 40 °С |
| 65\48 | | | | |
| 65\63 | | | | |
| 80 | | | | |
| 100\80 | | | | |
| 100 | | | | |
| 125 | | | | |
| 150\125 | | | | |
| 150 | | | | |
| 200\150 | | | | |
| 200 | | | | |